STADTWERKE LÜNEN

SWL – Stark wie Lünen

# INBETRIEBSETZUNG ERDGAS

**Bei Rückfragen oder Terminvereinbarung unter Telefon 02306 / 707-211 oder per E-Mail (Inbetriebsetzung@SWL24.de)**

## 1. ZÄHLEREINBAUORT

Straße und Haus-Nr.: | PLZ und Ort: | Zählereinbauplatz (z.B. Keller):

☐ Neubau
☐ Altbau
Anzahl der Wohnungen: ☐
☐ zentral
☐ dezentral

☐ **Contracting**
☐ Haushalt
☐ Gewerbe
☐ landwirtschaftlicher Betrieb
☐ Sonstiges

☐ Neuanlage
☐ Erweiterung
☐ Gasgerätewechsel
☐ Wiederinbetriebsetzung
☐ Veränderung Gerätestandort

☐ Umstellung von
☐ Heizöl
☐ Strom
☐ Festbrennstoffe
☐ Wärmepumpe

## 2. KUNDE

Name, Vorname/Firma

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

E-Mail, Telefon

## 3. HAUSEIGENTÜMER/AUFTRAGGEBER (falls abweichend von Kunde)

Name, Vorname/Firma

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

E-Mail, Telefon

Ich/Wir beantrage(n) gemäß der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck" (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) in der jeweils gültigen Fassung einschließlich der "Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Lünen GmbH zur NDAV " die Inbetriebsetzung der vorgenannten Anlage. Sollte zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung kein gültiger Liefervertrag bestehen, erfolgt - soweit die Voraussetzungen vorliegen - die Grund-/Ersatzversorgung durch die Stadtwerke Lünen GmbH auf der Grundlage der "Grundversorgungsverordnung Gas" (GasGVV) einschließlich der geltenden "Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Lünen GmbH zur GasGVV". Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten richten sich den Regelungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung . Bitte beachten Sie hierzu die **Datenschutzerklärung** unter https://www.stadtwerke-luenen.de/startseite/datenschutz/ der Stadtwerke Lünen GmbH. Nach der Inbetriebsetzung wird dieser Antrag an den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger weitergeleitet.

Datum, Unterschrift des Kunden

## 4. GASGERÄTE

## 5. NENNLEISTUNG

| *1: Nichtzutreffendes bitte streichen | Hersteller | Typ | Geräte-kategorie | entfernt/vorhanden*1 Anzahl | entfernt/vorhanden*1 kW / Stück | neu Anzahl | neu kW / Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Brennwertgerät mit/ohne Warmwasserbereitung*1 | | | | | | | |
| 1 Umlauf-Wasserheizer mit/ohne Warmwasserbereitung*1 | | | | | | | |
| 2 Durchlauf-Wasserheizer | | | | | | | |
| 3 Kocher/Herd/Vorrats-Wasserheizer/Raumheizer | | | | | | | |
| 4 Sonstiges: | | | | | | | |
| 1, 2 und 3 tatsächlicher Heizwärmebedarf in kW: | eingestellte Nennleistung in kW: | | | | | | |

Die Erdgasinstallation ist gemäß den gültigen baurechtlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Technischen Anschlussbedingungen (TAB Gas) der Stadtwerke Lünen GmbH errichtet worden. Sie wurde von den vorgeschriebenen Prüfungen nach DVGW-TRGI unterzogen und für dicht befunden. Die Erdgasleitungen wurden gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) dimensioniert. Die angeschlossenen Gasgeräte tragen das CE-Zeichen gemäß EG-Richtlinie 90/396/EWG (Gasgeräterichtlinie). Sie tragen gemäß DIN EN 437 die Kennzeichnung der zulässigen Gerätekategorien für das Bestimmungsland Deutschland. Gasgeräte, die eine dieser Kategorien **nicht** aufweisen, sind ohne eine zusätzliche Konformitätserklärung des Herstellers **nicht** zugelassen.

**Der geplante Schornsteinanschluss und der evtl. erforderliche Verbrennungsluftverbund wurde vom VIU mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger am**

**abgestimmt.**

**Nach Installation des Zählers erfolgen die Einstellungen sowie die Gebrauchsunterweisung für den Betreiber durch das Vertrags-Installations-Unternehmen (VIU).**

## 6. GASSTRÖMUNGSWÄCHTER

| Hersteller | Typ | Größe | Druckbereich [mbar] | Anzahl | Einbauort |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ☐ Verteilungsleitung ☐ Verbrauchsleitung |
| | | | | | ☐ Verteilungsleitung ☐ Verbrauchsleitung |

Datum, Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft, Stempel VIU


Name der verantwortlichen Fachkraft in Druckschrift

## 7. GASZÄHLER*2

Zählergröße G
Zählernummer
Zählerstand
Messstellenbetreiber

## 8. HAUS-DRUCKREGELGERÄT*2

Regler-Typ
Regler-Nummer
Baujahr
Druck [mbar]



*2: wird bei Neuaufstellung von Stadtwerke Lünen GmbH ausgefüllt, bei vorhandenen Gaszähler und Haus-Druckregelgerät vom VIU auszufüllen

☐ S: Federdom senkrecht

☐ W: Federdom waagerecht

Datum, Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft

Name der verantwortlichen Fachkraft in Druckschrift

**Die Stadtwerke Lünen GmbH übernimmt durch ihre Zustimmung zum Anschluss der Erdgasinstallation an ihr Leitungsnetz keinerlei Verantwortung für die von dem Installationsunternehmen ausgeführten Arbeiten.**

## 9. Bezirksschornsteinfeger

**Die Gebrauchsabnahme wird durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach der Inbetriebsetzung durchgeführt.**

| | | |
|---|---|---|
| Der / Die Schornstein(e) und die Abgasanlage(n) ist / sind in einem baurechtlichen, ordnungsgemäßen Zustand | ☐ ja | ☐ nein |
| Der / Die Schornstein(e) und die Abgasanlage(n) ist / sind für angeschlossene Feuerstätten geeignet | ☐ ja | ☐ nein |
| Die Gerätekategorie entspricht einer der für Deutschland zugelassenen Kategorie | ☐ ja | ☐ nein |
| Die erforderlichen Abstände der Feuerstätten und Verbindungsstücke von brennbaren Baustoffen und Einbaumöbeln sind eingehalten | ☐ ja | ☐ nein |
| Die Lüftung wurde gemäß der FeuVO NRW errichtet | ☐ ja | ☐ nein |
| Der rechnerische Nachweis des Lüftungsverbundes nach TRGI liegt vor | ☐ ja | ☐ nein |

Eingangsdatum:

**Es sind noch folgende Mängel zu beseitigen bzw. Änderungen vorzunehmen:**

Stempel



**Stadtwerke Lünen GmbH** Borker Straße 56-58 44534 Lünen Sitz der Gesellschaft: Lünen Registergericht: Amtsgericht Dortmund HRB 17095
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Detlef Seiler Geschäftsführer: Urs Reitis